

А К Т
о противопожарном состоянии организации (объекта)

Санкт-Петербург

Мною, специалистом отдела профилактики пожаров и предупреждения ЧС
Добровольским В.Н.
при проведении пожарно-профилактического обслуживания
ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воево
(название проверяемого юридического лица (учреждения, организации), адрес)

составлен настоящий акт совместно с инженерами и/или специалистами
Тельминым И.О. и зам. г-ра Мухомовым М.А.
(Ф.И.О., должность ответственного представителя)

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

I. Наличие организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности:

- Приказ «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности» № от май 2009
№ и дата приказа
- Назначение в установленном порядке лица, ответственного за организацию и проведение работы по обеспечению пожарной безопасности № 26 1 мая 2009 (Тельминым И.О.)
№ и дата приказа, должность, Ф.И.О.
- Общая инструкция «О мерах пожарной безопасности в...» от 31.06.09
наличие, качество, своевременность переработки
- Инструкция «Ответственному за противопожарное состояние помещений, цехов, мастерских, производственных участков» 01.06.09 № 1
наличие, качество, своевременность переработки
- Инструкция «О мерах пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных и других пожароопасных работ» 01.06.09 № 2
наличие, качество, своевременность переработки
- Инструкция «О порядке осмотра помещений перед закрытием по окончании работы»
01.06.09 № 3 от
наличие, качество, своевременность переработки
- Инструкции о мерах пожарной безопасности для пожароопасных помещений _____
наличие, качество, своевременность переработки
- Инструкция дежурному персоналу о действиях в случае возникновения пожара от 01.06.09 № 4
наличие, качество, своевременность переработки
- Инструкция о мерах пожарной безопасности быту от _____
наличие, качество, своевременность переработки
- Положение о пожарно-технической комиссии (комиссии по ЧС и ПБ) от в наличии
наличие, качество, своевременность переработки
- Положение о добровольном противопожарном формировании 16 человек
наличие, качество, своевременность переработки
- Программа противопожарной подготовки работников - в наличии
- Журналы регистрации вводного, первичного и последующего инструктажей на рабочем месте по пожарной безопасности - состав.
наличие, качество ведения
- Документы по учету и техническому обслуживанию огнетушителей - апрель 2010
наличие, качество ведения
- Наличие графического плана эвакуации - от в наличии 2009 г.
наличие, качество, своевременность переработки
- Наличие инструкции, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей (в дневное время), при наличии ночного пребывания - отдельно для ночного времени _____
На дневное время от 01.06.09 № 5
наличие, качество, своевременность переработки
- Наличие документов о практических тренировках всех задействованных для эвакуации работников _____
От от 18.01.2010 г.
наличие, качество ведения
- Наличие удостоверений о прохождении пожарно-технического минимума руководителем и лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности - от 30 человек

- Журнал проверок систем АППЗ, оповещения и связи

в наличии (2009г.)
наличие, качество ведения

- Договор на обслуживание систем внутреннего противопожарного водопровода с организацией, имеющей соответствующую лицензию – ООО «Инфо-Тек-Сервис»
наличие, качество, своевременность переработки

- Акты проверок системы внутреннего противопожарного водопровода организацией, имеющей соответствующую лицензию – от май 2009г.
наличие, качество, своевременность переработки

- Протоколы электротехнических измерений сопротивления изоляции электросетей организацией, имеющей соответствующую лицензию – от в наличии 2010 год
наличие, качество, своевременность переработки

- Протоколы испытания наружных металлических лестниц и ограждения кровли специализированной лицензированной организацией отсутствуют
наличие, качество, своевременность переработки

- Акты о проведении (проверках состояния) огнезащитной обработки сентябрь 2009г.
наличие, качество, своевременность переработки

II. Содержание зданий (помещений)

- Состояние путей эвакуации (закрыты на замок, забиты гвоздями, отделаны горючими материалами, захламлены) - хорошее

- Наличие глухих решеток на окнах - нет

- Организация хранения-выдачи ключей - хор.

- Содержание лестничных клеток - хор.

- Содержание предусмотренных проектом дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации - хор.

- Наличие указателей и знаков пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 28130-89, ГОСТ 27331-87, НПБ 160-97 - согласно ГОСТ

- Содержание подвальных помещений - хор.

- Содержание чердачных помещений - хор.

- Содержание электрических сетей и электробытовых приборов - хор.

- Содержание внутреннего противопожарного водопровода - отлично

- Наличие и содержание первичных средств пожаротушения, ручного противопожарного инвентаря – ОП-5(3) согласно плана эвакуации

- Наличие и исправность систем оповещения и связи, автоматической противопожарной защиты, наличие договоров на их обслуживание – хор.

III. Дополнительно для учебных учреждений:

- Проведение занятий по изучению правил пожарной безопасности с учащимися V-XI классов один раз в учебную четверть во внеурочное время _____

- Проведение бесед по предупреждению пожаров в школе и дома с учащимися младших классов и детьми старшего дошкольного возраста _____

Зем. директора
Ишеников М.А.
(Ф.И.О., должность руководителя юридической лица)

(подпись)

Специалист отдела профилактики пожаров и предупреждения ЧС
Добровольский В.Н.

(подпись)

« 22 » _____ 2009 г.

Ишеников