



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел 718-25-05, www.GUMCHS-SPb.ru

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел 718-25-61, UGPN_SPb@mail.ru

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
Санкт-Петербург, пр. Институтский, д. 18, тел. 550-18-75

Предписание № 2/10-815/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному учреждению «Главная геофизическая обсерватория
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

им. А.И. Воейкова»

владельца собственности, имущества и т.п.)

«16» ноября 2010 года, «01» декабря 2010 года государственным инспектором Выборгского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беловым Ильей Александровичем проведена внеплановая выездная проверка в отношении Государственного учреждения «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» (ГУ «ГГО им. А.И.Воейкова»), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7, совместно с директором ГУ «ГГО им. А.И.Воейкова» Катцовым Владимиром Михайловичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Несущие металлические конструкции (косоуры, балки) лестничной клетки слева от центрального входа не защищены до требуемого предела огнестойкости R 45	Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03 п.п. 3, 53; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» таблица 4*	16.05.2011	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внеплановой(ых) выездной(ых) проверки(ок) **в мае 2011 года.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Выборгского района
Санкт-Петербурга по пожарному надзору Белов И.А.

« 01 » декабря 20 10 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Директор ГУ «ГТО им. А.И.Воейкова»
Катцов В.М.

« 1 » декабря 20 10 г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору